

Stefan Myrtek  
Landratsamt Weilheim-Schongau  
SB 40.1 - Bauleitplanung

**Betreff: Beteiligung Bauleitplanung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans "Freizeitgärten Breitfilz" sowie der 32 Änderung des FNP**

Sehr geehrter Herr Myrtek,

die zugesandten Unterlagen zu o. g. BV habe ich hinsichtlich der Belange des abwehrenden Brandschutzes mit nachfolgend beschriebenem Ergebnis geprüft.

Grundsätzlich wird aus Sicht des Vorbeugenden Brandschutzes anerkannt, dass sich durch den Bebauungsplan "Freizeitgärten Breitfilz", Verbesserungen hinsichtlich des Brandschutzes ergeben. Wir bitten aber um Darlegung des dem Bebauungsplan zugrundeliegenden Brandschutzkonzeptes (mit Bezug auf den abwehrenden Brandschutz). Insbesondere bitten wir um Darlegung, wie der Bebauungsplan, mit Zufahrten und Löschwasservorhaltung, und das Brandschutzkonzept der Feuerwehr (Sonderfahrzeug ATV, Alarmierungsplanung) aufeinander abgestimmt sind.

Bei Klärung der obigen Anmerkungen bestehen aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplan "Freizeitgärten Breitfilz".

Mit freundlichen Grüßen

Hutter



**Postanschrift:**  
Postfach 1353  
82360 Weilheim

**Bankverbindungen:**  
Sparkasse Oberland  
IBAN: DE37 7035 1030 0000 0010 32  
BIC: BYLADEM1WHM

Sparkasse Oberland  
IBAN: DE53 7035 1030 0000 0003 56  
BIC: BYLADEM1WHM

**Bauamt/  
Brandschutz-  
dienststelle**

Gebäude I  
Pütrichstraße 8  
82362 Weilheim i. OB

Ihr Ansprechpartner:  
Herr Hutter  
Zimmer Nr.: 309  
Tel.: (0881) 681-1787  
ma.hutter@  
lra-wm.bayern.de

Weilheim i. OB,  
14.01.2021

Unser Aktenzeichen:  
(Bitte bei Antwort angeben)

Ihr Schreiben vom:

Ihr Aktenzeichen:

**Telefonvermittlung:**  
(0881) 681-0

**E-Mail:**  
poststelle@  
lra-wm.bayern.de

**Internet:**  
www.weilheim-  
schongau.de

**Öffnungszeiten:**

Montag - Freitag  
08:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag  
14:00 - 16:00 Uhr  
Donnerstag  
14:00 - 18:00 Uhr  
sowie nach  
Vereinbarung